



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "D. ALIGHIERI"

Via Giovanni XXIII, 14 – 20090 OPERA (MI) - Tel. 02 57600719

C.M.: MIIC87700C - e-mail: MIIC87700C@istruzione.it - pec: MIIC87700C@pec.istruzione.it
C.F. 80149170153 - IPA: Ipa:istsc_miic87700c - CODICE UNIVOCO : UFJUJE- sito: www.icopera.edu.it

Data e Protocollo: vedi segnatura

AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA

Oggetto: informativa relativa alla sicurezza antincendio

Con la presente, si ricorda a tutto il personale che in assenza del certificato prevenzione incendi, nella scuola è necessario adottare misure di tutela più restrittive.

In particolar modo si informa che la scuola ha provveduto e provvederà, ad incrementare il numero di addetti antincendio, rafforzando contestualmente le misure di controllo delle attrezzature ed impianti funzionali la sicurezza antincendio.

Con la collaborazione di tutti sarà necessario porre particolare attenzione affinché sia posta particolare cura a tutto ciò che può fungere da causa di incendio o può incrementarne gli effetti; sarà quindi necessario attenersi alle seguenti indicazioni:

- A) Segnalare eventuali deterioramenti delle apparecchiature elettriche, delle prolunghe e degli impianti elettrici (sono le principali fonti di innesco degli incendi)
- B) Non sovraccaricare le prese multiple portatili (ciabatte)
- C) È vietata la affissione di decorazioni, festoni o altro, a meno di 100 cm da lampade o plafoniere, ed in generale da sorgenti di calore
- D) È vietata la affissione di decorazioni, su lampade o plafoniere ed in generale su sorgenti di calore
- E) È vietato usare fornelli, piastre elettriche o stufe elettriche (salvo eccezioni in ambienti destinati ad attività particolari che dovranno essere autorizzate dal Dirigente scolastico)
- F) Nessun materiale deve essere depositato davanti a estintori o postazioni idranti
- G) I percorsi di esodo (scale e corridoi) e le uscite di sicurezza devono essere mantenute libere e fruibili (non posizionare arredi o depositi in prossimità)
- H) È vietato collocare materiale di ingombro in prossimità delle uscite di sicurezza e lungo i percorsi di esodo (corridoi, scale, ecc...)
- I) È vietato collocare materiale di ingombro in prossimità delle attrezzature antincendio (estintori, idranti, pulsanti di allarme, ecc...)
- L) È vietato introdurre negli ambienti scolastici materiale infiammabile non esplicitamente autorizzato dal



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "D. ALIGHIERI"

Via Giovanni XXIII, 14 – 20090 OPERA (MI) - Tel. 02 57600719

C.M.: MIIC87700C - e-mail: MIIC87700C@istruzione.it - pec: MIIC87700C@pec.istruzione.it
C.F. 80149170153 - IPA: Ipa:istsc_miic87700c - CODICE UNIVOCO : UFJUJE- sito: www.icopera.edu.it

Data e Protocollo: vedi segnatura

dirigente scolastico

M) Nelle aule può essere conservato solo il materiale combustibile strettamente legato all'attività quotidiana. Il materiale non strettamente necessario dovrà essere custodito nei magazzini e negli archivi destinati a tale scopo.

N) Il personale collaboratore scolastico in servizio nel turno antimeridiano deve provvedere quotidianamente al controllo delle uscite di sicurezza. In particolare deve:

- controllare la funzionalità delle uscite di sicurezza: le porte devono potersi aprire con semplice spinta o la semplice pressione sulla maniglia antipánico e non devono essere impediti da ganci, fermi o similari;
- controllare la piena agibilità delle uscite di sicurezza (assenza di lucchetti, catene, ecc...)

O) È fatto divieto di mantenere aperte le porte tagliafuoco (porte REI) con mezzi di fortuna (cunei di legno, fermaporte, sedie, ecc...)

P) Qualsiasi impedimento deve essere immediatamente rimosso o, qualora ciò non sia possibile, deve essere tempestivamente segnalato alla direzione scolastica.

Anche in applicazione delle normative ATEX (Atmosfere esplosive), dal contatore del metano, da valvole o flange installate su tubazioni del metano, da porte, finestre, aperture di aerazione permanente dei locali e vani tecnici in cui si trovino apparecchiature a gas

è vietato:

- introdurre o generare fiamme libere (fare fuochi, utilizzare accendini, sigarette accese ...)
- introdurre superfici calde (piastre scaldanti, veicoli accesi ...)
- generare scintille (urto di attrezzi con parti metalliche, accendini, giocattoli, attrezzi elettromeccanici,...)
- posizionare materiale elettrico (elettrodomestici, attrezzi,...)
- generare, apportare elettricità statica (con maglioni sintetici, giacche, è sufficiente toccare un corrimano presente nell'edificio, distante dai luoghi con pericolo, per scaricare tale elettricità)
- fumare
- accedere con cellulari attivi o dispositivi di trasmissione in genere a meno di due metri.

Si ricorda che una delle principali cause di innesco è rappresentata dalle apparecchiature elettriche, si rimanda allo specifico capitolo del regolamento della sicurezza.

Infine, si ricorda che nelle scuole e nelle aree di pertinenza (anche esterne) è tassativamente vietato fumare

Il Dirigente Scolastico
Giuseppina Lavorio

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del Dlgs. n. 39/1993